

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

Προδιαγραφές ατομικής μονάδας θέρμανσης και παραγωγής ζεστού νερού χρήσης, φυσικού αερίου.

Η μονάδα θα πρέπει να είναι κατασκευής επώνυμης εταιρίας και να φέρει τα εξής πιστοποιητικά:

- πιστοποίηση CE
- ISO 9001
- ISO 14001

Η μονάδα επίσης θα πρέπει:

- Να είναι αντίστοιχης ονομαστικής παροχής θέρμανσης κατά περίπτωση, κατάλληλη για επίτοιχη τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο.
- Να διαθέτει μονάδα παραγωγής ζεστού νερού χρήσης
- Να ανήκει σε ενεργειακή κλάση τουλάχιστον A
- Να διαθέτει αντιπαγωτική προστασία
- Να διαθέτει οθόνη ενδείξεων λειτουργίας και βλαβών (είτε στην μονάδα είτε στον θερμοστάτη χώρου που θα την συνοδεύει)
- να διαθέτει δοχείο διαστολής
- να διαθέτει κυκλοφορητή με κατάλληλο κατά περίπτωση μανομετρικό ύψος.

Τέλος η μονάδα θα πρέπει να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για την πλήρη και λειτουργική εγκατάστασή της (βάνες, βάση στήριξης, καπναγωγό κ.τ.λ)

Η μονάδα θα συνοδεύεται από εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών