

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΖΝΧ

Ο συλλέκτης θα κατασκευαστεί εξολοκλήρου από χαλύβδινο σωλήνα άνευ ραφής κατά DIN 2448 και θα είναι ίδιων διαστάσεων και αναμονών με τον υπάρχοντα.

Ο συλλέκτης θα είναι ονομαστικής διαμέτρου τεσσάρων ιντσών (4'), θα φέρει τρεις (3) εισόδους 2' και δύο (2) εξόδους 2'. Θα φέρει δύο (2) μαστούς ½' για εγκατάσταση μανομέτρου και θερμομέτρου. Το συνολικό μήκος του συλλέκτη είναι 2.150mm

Οι αποστάσεις μεταξύ των εξόδων και των εισόδων θα είναι σύμφωνα με τον υπάρχοντα συλλέκτη. Στην έξοδο των συλλεκτών θα αντικατασταθούν δύο (2) βάνες δύο ιντσών (2') ανοξείδωτες τριών τεμαχίων.

Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την αποξήλωση του υπάρχοντα συλλέκτη, προμήθεια και πλήρη εγκατάσταση του νέου συλλέκτη.

Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν σε ώρες και ημέρα που διευκολύνουν τη λειτουργία του Νοσοκομείου. Η εργασία είναι επείγουσα και οι υποψήφιοι ανάδοχοι πρέπει να λάβουν γνώση των τοπικών συνθηκών.