

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αντικατάσταση παλιού εναλλάκτη συνολικού μήκους περίπου 190cm. Μήκος δοχείου 204 cm.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι η υπάρχουσα σερπαντίνα αποτελείται από 41 χάλκινες φουρκέτες διατομής 18mm μήκους περίπου 3900mm, όλες μορφοποιημένες σε σχήμα “U”, τοποθετημένες επί χαλύβδινης μεταλλικής πλάκας ενδεικτικού πάχους 18mm, κατάλληλα διαμορφωμένης, οι οποίες τροφοδοτούνται από κοινό συλλέκτη παροχής ατμού. Οι ακριβείς διαστάσεις θα ληφθούν από τον ανάδοχο μετά την αποξήλωση του εναλλάκτη. Εσωτερικά η σερπαντίνα διαθέτει μεταλλικές κόφτρες.

Ο ανάδοχος θα χρησιμοποιήσει το υφιστάμενο καπάκι του boiler, αφού προηγουμένα κατασκευάσει νέα αυλοφόρο πλάκα. Ο εναλλάκτης θα παραδοθεί στο λεβητοστάσιο του νοσοκομείου έτοιμος για τοποθέτηση, συμπεριλαμβανομένου δυο παρεμβυσμάτων ατμού.

Στην προμήθεια δεν περιλαμβάνεται η αφαίρεση και η επανατοποθέτηση του εναλλάκτη στο boiler αλλά η μεταφορά του από και προς το Λεβητοστάσιο