

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΟΧΕΙΩΝ ΠΙΕΣΗΣ**

Οι παρούσες τεχνικές προδιαγραφές αφορούν τον περιοδικό έλεγχο ενός ατμολέβητα ατμοπαραγωγής 4.000Kg/h και ενός αεροφυλακίου 900lt.

**A.**

Για τον ατμολέβητα του Νοσοκομείου με τα κάτωθι χαρακτηριστικά:

<b>Κατασκευάστρια εταιρεία</b>	: ΠΡΟΟΔΟΣ
<b>Τύπος Λέβητα</b>	: 3P-4000-13,5
<b>Ατμοπαραγωγή</b>	: 4.000Kg/h
<b>Θερμαινόμενη επιφάνεια</b>	: 100m <sup>2</sup>
<b>Αριθμός Παραγωγής</b>	: 2997

απαιτείται επιθεώρηση του λέβητα, έλεγχος ασφαλιστικών διατάξεων εν λειτουργία, υδραυλική δοκιμασία, έκδοση έκθεσης ελέγχου και έκδοση πιστοποιητικού επανελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 9 του ΦΕΚ 2656/Β/28.09.2012.

Στην οικονομική προσφορά θα περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες εργασίες προετοιμασίας (π.χ. στεγάνωση υδροθαλάμου με φλάντζες κτλ).

**B.**

Για το αεροφυλακίο βιομηχανικού αέρα SICC 900lt να γίνει περιοδικός επανέλεγχος σύμφωνα με το ΦΕΚ 673/Β/1993 και την κείμενη νομοθεσία.

Στην οικονομική προσφορά θα περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες εργασίες προετοιμασίας (π.χ. στεγάνωση αεροφυλακίου κτλ)

Να κατατεθεί αναλυτική οικονομική προσφορά.