



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
4^η Δ.Υ.Π.Ε. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
**ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ»**
Αλ. Συμεωνίδη αρ. 2
Τ.Κ. 54639

Θεσσαλονίκη 02.09.2022

A/A: 1254

ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Άννα Ναλμπάντη
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2310 898886

ΘΕΜΑ: Εκδήλωση ενδιαφέροντος - Κατάθεση οικονομικής προσφοράς.

ΣΧΕΤ.: Το σχετικό αίτημα της ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ του Νοσοκομείου

Σας γνωρίζουμε ότι το νοσοκομείο μας ενδιαφέρεται για την προμήθεια:

Περιγραφή είδους	Ποσότητα
<p>Λυχνία φωτισμού led με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:</p> <ul style="list-style-type: none">• Ρεύμα Τροφοδοσίας : 230 V AC (Η τάση να εφαρμόζεται στα δύο άκρα της λυχνίας δηλαδή η φάση στο ένα άκρο και ο ουδέτερος στο άλλο άκρο)• Ισχύς (W) : 18 W ή μικρότερης• Τύπος Λαμπτήρα : T8• Ντουί Λαμπτήρα : G13• Χρωματισμός Λαμπτήρα : 4000K• Απόδοση σε Lumen (lm) : τουλάχιστον 1600 lm• Μοίρες Απόδοσης Φωτισμού : >270• Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI) Ra >=80• Διάρκεια Ζωής : τουλάχιστον 25.000h• Ενδείξεις Πιστοποιητικών: CE και ROHS• Ενεργειακή Κλάση : τουλάχιστον A+• Διαστάσεις : μήκος: 1200 mm & διάμετρο περίπου 26mm <p>Σημείωση : να είναι κατάλληλες για να αντικαταστήσουν λυχνίες φθορισμού T8/36W/ Φ26mm x 1200mm</p> <p>Εγγύηση: 2 έτη</p>	<p>300 τεμ.</p>

Εάν ενδιαφέρεσθε, παρακαλούμε να μας στείλετε γραπτή οικονομική προσφορά καθώς και φορολογική-ασφαλιστική ενημερότητα και αντίγραφο ποινικού μητρώου στο email: ereyna.agoras@theagenio.gov.gr, έως τις **09-09-2022**.

Ο τρόπος πληρωμής να διευκρινίζεται στην προσφορά ότι θα είναι επί πιστώσει

Παρακαλώ πολύ η παράδοση των υλικών στις αποθήκες του νοσοκομείου.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με την πιο πάνω προμήθεια μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλ. 2310-898865, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο Διοικητικός- Οικονομικός
Διευθυντής

Η συντάκτρια
Άννα Ναλμπάντη

ΦΡΥΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ