



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
4^η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
**ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ»**

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ**

ΤΜΗΜΑ: Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ

Ο συνολικός αριθμός πυροσβεστήρων στο Α.Ν.Θ. "ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ", στο ΚΕ.Π.Ε, στο Ξενώνα Καρκινοπαθών - ΜΗΝ και στα Περιφερειακά Αρχεία του Νοσοκομείου που θα συντηρηθούν είναι 360 τεμάχια.

Οι τύποι και οι ποσότητες των πυροσβεστήρων είναι:

- | | |
|--|-------------|
| • Πυροσβεστήρας τροχήλατος ξηράς σκόνης 50Kg | τεμάχια 2 |
| • Πυροσβεστήρας τροχήλατος ξηράς σκόνης 25Kg | τεμάχια 3 |
| • Πυροσβεστήρας ξηράς σκόνης 40Kg | τεμάχια 1 |
| • Πυροσβεστήρας ξηράς σκόνης 12Kg | τεμάχια 3 |
| • Πυροσβεστήρας ξηράς σκόνης οροφής 12Kg | τεμάχια 25 |
| • Πυροσβεστήρας ξηράς σκόνης 6Kg | τεμάχια 252 |
| • Πυροσβεστήρας ξηράς σκόνης 3Kg | τεμάχια 8 |
| • Πυροσβεστήρας CO ₂ 6Kg | τεμάχια 57 |
| • Πυροσβεστήρας CO ₂ 45Kg | τεμάχια 3 |
| • Πυροσβεστήρας CO ₂ 30Kg | τεμάχια 1 |
| • Πυροσβεστήρας Argonite 200Bar/ 23,2 Kg | τεμάχια 5 |

Η συντήρηση θα γίνει σύμφωνα με τα ΦΕΚ 52/20-01-2005 και ΦΕΚ 1218/1-9-2005 που αφορούν τις προϋποθέσεις διάθεσης στην αγορά πυροσβεστήρων, διαδικασίες συντήρησης, επανελέγχου και αναγόμωσης. Συγκεκριμένα ο ανάδοχος οφείλει:

- να πληροί όλες τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 του ΦΕΚ 52/20-01-2005 και να καταθέσει (επί ποινή απόρριψης) την άδεια λειτουργίας του από την αρμόδια Υπηρεσία, η οποία να είναι σε ισχύ.
- Μετά το πέρας της συντήρησης να εκδώσει βεβαιώσεις ελέγχου συντήρησης – αναγόμωσης πυροσβεστήρων και να επικολλήσει επί των πυροσβεστήρων τις ετικέτες ελέγχου.
- Η συντήρηση θα περιλαμβάνει τις διαδικασίες και τα χρονικά διαστήματα που αναφέρονται στα παραρτήματα III, IV, V και VI του ΦΕΚ 52/20-01-2005 και σε τροποποίηση αυτών των παραρτημάτων III, IV, V και VI του ΦΕΚ 1218/1-9-2005.
- Στον εσωτερικό σωλήνα του πυροσβεστήρα ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταγράψει με ανεξίτηλο μαρκαδόρο το έτος συντήρησης (2022). Δειγματοληπτικά θα ελεγχθούν τρεις πυροσβεστήρες. Αν σε κάποιον από τους

πυροσβεστήρες δεν αναγράφεται στο σωληνάκι το έτος συντήρησης θα επιστραφούν όλοι οι πυροσβεστήρες για επανέλεγχο και θα επαναληφθεί η διαδικασία. Το κόστος επαναγόμωσης των τριών πυροσβεστήρων βαρύνει τον ανάδοχο.

Η προσφορά θα περιλαμβάνει τη μεταφορά και επανατοποθέτηση των πυροσβεστήρων στη θέση τους από τον ανάδοχο, σύμφωνα με τις υποδείξεις και τα σχέδια που θα του δοθούν από την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου, έτσι ώστε να μην μειωθεί η κατασβεστική ικανότητα του Νοσοκομείου.

Η προσφορά θα κατατεθεί ανά τεμάχιο και ανά είδος πυροσβεστήρα. Μειοδότης θα είναι ο ανάδοχος με τη οικονομικότερη συνολική προσφορά.

Σε περίπτωση που κάποιος πυροσβεστήρας δεν συντηρηθεί (λόγω λήξης της λειτουργικής ζωής ή απαίτηση υδραυλικής δοκιμής ή για οποιοδήποτε λόγο) δεν θα γίνει τιμολόγηση.

Η συντήρηση των ανελκυστήρων θα ολοκληρωθεί σε ένα μήνα από τη στιγμή που θα γίνει η πρώτη παραλαβή πυροσβεστήρων από τον ανάδοχο.

Για οποιαδήποτε επιπλέον διευκρίνιση οι υποψήφιοι μπορούν να απευθυνθούν στην Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου.

Ο Προϊστάμενος Η/Μ Εγκαταστάσεων

Αυγητίδης Κοσμάς