

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ Α.Ν.Θ. ΘΕΑΓΕΝΕΙΟΥ

Οι εργασίες συντήρησης – ρύθμισης καυστήρων περιλαμβάνουν τους ακόλουθους τρεις (3) καυστήρες του νοσοκομείου:

Λεβητοστάσιο Νοσοκομείου:

1. No 1 Λέβητας 4.000kg/h
Καυστήρας RIELLO GAS 9P/M
2. No 3 Λέβητας 2.000kg/h
Καυστήρας RIELLO RS 130 GAS

ΚΕ.Π.Ε. Λεβητοστάσιο (Αλ. Συμεωνίδη):

3. Λέβητας 50.000kcal/h
Καυστήρας RIELLO GULLIVER BS2 0,18KW GAS

Η συντήρηση - ρύθμιση θα γίνει σύμφωνα με το ΦΕΚ 2654/9-11-11 από άτομο που κατέχει την κατάλληλη άδεια, η οποία πρέπει να κατατεθεί. Η συντήρηση θα περιλαμβάνει καθαρισμό και ρυθμίσεις των καυστήρων καθώς και έλεγχο καλής λειτουργίας του συστήματος καυστήρα – λέβητα – καπνοδόχου.

Για την μέτρηση των παραμέτρων πρέπει να χρησιμοποιηθεί κατάλληλος ηλεκτρονικός αναλυτής που περιέχει αισθητήρες αερίων σύμφωνα με το ΦΕΚ 2654/9-11-11. Η αξιοπιστία μέτρησης των ηλεκτρονικών αναλυτών θα πρέπει υποχρεωτικά να ελέγχεται ανά έτος είτε από την αντιπροσωπεία πώλησης του αναλυτή, είτε από αρμόδια εργαστήρια διακρίβωσης. Ο ετήσιος έλεγχος θα αποδεικνύεται από τιμολόγιο ή βεβαίωση της αντιπροσωπείας ή του εργαστηρίου που θα καταθέσει ο ανάδοχος.

Μετά από τη συντήρηση - ρύθμιση, ο συντηρητής υποχρεούται να συμπληρώσει με επιμέλεια, ακρίβεια και πληρότητα και να υπογράψει το φύλλο συντήρησης, κατά το πρότυπο του συνημμένου στο ΦΕΚ 2654/9-11-11 (Παράρτημα 1) και να το παραδώσει (το πρωτότυπο) στον υπεύθυνο της εγκατάστασης. Ο συντηρητής υποχρεούται στο φύλλο συντήρησης να αναφέρει ενδεχόμενα προβλήματα, δυσλειτουργίες ή ελλείψεις που επηρεάζουν την αποδοτική και ασφαλή λειτουργία του συστήματος καυστήρα – λέβητα – καπνοδόχου (συμπεριλαμβανομένων και προβλημάτων ή ελλείψεων στο χώρο του λεβητοστασίου). Προτείνει επίσης γραπτώς, ενδεδειγμένες κατά την άποψή του λύσεις, στον υπεύθυνο της εγκατάστασης.

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα καταθέσουν συνολική οικονομική προσφορά.