

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ ΚΑΙ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΕΝΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘ
«ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ»

Το ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ που εδρεύει στην οδό ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗ 2 στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ αιτείται την ανάθεση της ετήσιας προληπτικής συντήρησης των παρακάτω:

A. Αντικείμενο συντήρησης

A1. Δύο (2) αεροσυμπιεστών **ALUP** τύπος **SCK22-10** (τεμάχια 2) με S/N F0606073 & F0606072

Για τη συντήρηση των δύο αεροσυμπιεστών ALUP SCK22-10 απαιτούνται τα κάτωθι ανταλλακτικά με τους αντίστοιχους ενδεικτικούς κωδικούς:

α/α	Περιγραφή	Κωδικός ALUP	Μον. Μέτρ.	Ποσότητα
1.	Φίλτρο αέρος	222-572.08787	TEM	2
2.	Φίλτρο λαδιού	222-572.00221	TEM	2
3.	Φίλτρο διαχωριστή	222-572.51002	TEM	2
4.	Λάδι κοχλ. αερ/στη 10L	222-OIL46-10L	TEM	2

Ο ανάδοχος θα αναλάβει, με εκπαιδευμένους και ειδικευμένους τεχνικούς του, την ετήσια προληπτική συντήρηση των παραπάνω αεροσυμπιεστών (τεμάχια 2) όπως αυτή ορίζεται από τους κατασκευαστές και θα παραδώσει στο τέλος των εργασιών δελτίο συντήρησης όπου θα αναγράφει τις πραγματοποιηθείσες εργασίες.

Στις εργασίες περιλαμβάνονται οι αλλαγές φίλτρου αέρος, φίλτρου λαδιού, φίλτρου διαχωριστή, αλλαγή λιπαντικών, ο έλεγχος θερμοστατικής βαλβίδος και ασφαλιστικών, έλεγχος ηλεκτρικού ελεγκτή καθώς και ο έλεγχος του συλλέκτη υγρών αεριοφυλακίων και φίλτρων.

Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιούνται θα είναι τα γνήσια και ενδεδειγμένα για τα μηχανήματα ανταλλακτικά και μόνο τα συνιστώμενα λιπαντικά.

A2.

Ενός (1) αεροσυμπιεστή **SOLID screw 15S S/N:SA150052** όπου ο ανάδοχος θα αναλάβει με εκπαιδευμένους και ειδικευμένους τεχνικούς του, την ετήσια προληπτική συντήρηση του παραπάνω αεροσυμπιεστή όπως αυτή ορίζεται από τους κατασκευαστές και θα παραδώσει στο τέλος των εργασιών δελτίο συντήρησης όπου θα αναγράφει τις πραγματοποιηθείσες εργασίες.

Στις εργασίες περιλαμβάνονται οι αλλαγές φίλτρου αέρος, φίλτρου λαδιού, φίλτρου διαχωριστή, αλλαγή λιπαντικών, ο έλεγχος θερμοστατικής βαλβίδος, ασφαλιστικών και ο έλεγχος του ηλεκτρικού ελεγκτή.

Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιούνται θα είναι τα γνήσια και ενδεδειγμένα για τα μηχανήματα ανταλλακτικά και μόνο τα συνιστώμενα λιπαντικά.

A3.

Προμήθεια και αντικατάσταση λάδι κενού τύπου Shell Corena S2 P100 (10 λίτρα) στην **αντλία κενού** GEV- GP200

Προμήθεια και αντικατάσταση λάδι κενού (10 lt, Becker Lube S 100) στην **αντλίας κενού** BECKER – U5.200

Γ. Απαιτούμενα προσόντα αναδόγου-συντηρητή.

Ο ανάδοχος οφείλει **να καταθέσει** μαζί με την προσφορά του, υπεύθυνη δήλωση που να δηλώνει ότι διαθέτει τα ακόλουθα πιστοποιητικά και βεβαιώσεις:

- α. Πιστοποιητικό ISO 9001:2008 για συντήρηση συστημάτων παραγωγής και διανομής ιατρικών αερίων.
- β. Τεχνικό προσωπικό ή σύμβαση με τεχνικό προσωπικό, που να κατέχουν τις απαιτούμενες από το νόμο άδειες, για τις εργασίες που θα εκτελεστούν.

Δ. Οικονομική Προσφορά

- Η οικονομική προσφορά θα περιλαμβάνει:
 - αναλυτικά το κόστος για κάθε ανταλλακτικό και αναλώσιμο.
 - το κόστος εργασιών συντήρησης .
- Θα αναδειχθεί μειοδότης με τη συνολικά χαμηλότερη τιμή.

Ε. Παρατηρήσεις

- Για τη σύνταξη της προσφοράς τους οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν τις εγκαταστάσεις του νοσοκομείου, μετά από συνεννόηση με την Τεχνική Υπηρεσία
- Ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την ομαλή λειτουργία των συστημάτων κατά τη διάρκεια των συντηρήσεων.