

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΛΙΣΤΑ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΘΕΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ	ΖΩΝΕΣ	ΖΩΝΕΣ	ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΚΑΠΝΟΥ	ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΘΕΡΜΟΔΙΑΦΟΡΙΚΟΙ	ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΑΛΚΟΟΛΗΣ	ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΑΕΡΙΟΥ	ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗΣ	ΦΑΡΟΣΕΙΡΗΝΕΣ	ΚΟΜΒΙΑ
Π.Π.0	ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ								12	12
	GFE ADDRESSBLE									
Π.Π.1	ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ	8		18					7	5
	GFE ORION - 8 ZONES									
Π.Π.1Α	ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΕΡΙΟΥ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ						3		1	1
	ΟΕ BS632									
Π.Π.2	10ος ΒΙΤ	4		4	4				2	3
	GFE ORION - 4 ZONES									
Π.Π.3	-2 ΥΠΟΓΕΙΟ	4		36					2	3
	GFE ORION - 4 ZONES									
Π.Π.4	-1 Γ' ΠΤΕΡΥΓΑ	4		27	4				2	3
	GFE ORION - 4 ZONES									
Π.Π.5	ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ	4		35	8				1	1
	GFE ORION - 4 ZONES									
Π.Π.6	ΕΞ. ΙΑΤΡΕΙΑ - ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ	4		19					1	1
	GFE ORION - 4 ZONES									
Π.Π.7	ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ	8		53					3	3
	ΟΕ BS1638 - 8 ZONES									
Π.Π.8	1ος ΠΘΛ - ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ	8		38	1				2	2
	GFE ORION									
Π.Π.9	1ος ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ	8		35		3				
	C-TEC FP - 8 ZONES									
Π.Κ.1	ΚΑΤΑΣΒΕΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ	2		2	2					
	KENTEK SIGMA XT (NOVEC)									
Π.Κ.2	ΚΑΤΑΣΒΕΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ	2		2	2				1	3
	COFEM CLVR02EXT (ΣΚΟΝΗ)									
Π.Π.10	ΜΕΘ	4		15				1	3	3
	GFE ORION									
Π.Π.11	9ος	2		3					1	1
	GFE ORION									
Π.Π.12	8ος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ									
	PARADOX MATRIX (INERGER)									
Π.Π.13	ΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΛΚΟΟΛΗΣ	2				2			1	1
	TECHNOCONTROL CE408									
Π.Κ.3	ΚΑΤΑΣΒΕΣΗ ΑΛΚΟΟΛΗΣ	2		1	1				1	1
	INIM SMARTLINE 020-4EXT (ΣΚΟΝΗ)									
Π.Π.14	ΡΕΤ - CT			18	4				3	3
	GENT NANO ADDRESSABLE									
Π.Κ.4	ΚΑΤΑΣΒΕΣΗ ΡΕΤ-CT			3	3				1	
	KENTEK SIGMA XT (IG55)									
Π.Κ.5	ΚΑΤΑΣΒΕΣΗ CONTROL ROOM			1	1				1	
	KENTEK SIGMA XT (IG55)									
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΥΝΟΛΟ				310	30	5	3	1	33	34

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΘΕΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ	ΖΩΝΕΣ	ΖΩΝΕΣ	ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΚΑΠΝΟΥ	ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΘΕΡΜΟΔΙΑΦΟΡΙΚΟΙ	ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΑΛΚΟΟΛΗΣ	ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΑΕΡΙΟΥ	ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗΣ	ΦΑΡΟΣΕΙΡΗΝΕΣ	ΚΟΜΒΙΑ
Π.Π.15	ΚΕΠΕ									
	GFE ORION	8		28	1				3	4
Π.Π.15Α	ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΕΡΙΟΥ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ									
	ΟΕ BS632	2					1			1
	ΑΡΧΕΙΟ ΘΕΑΓΕΝΟΥΣ ΧΑΡΙΣΗ & ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ (ΚΑΤΑΣΒΕΣΗ)									
Π.Π.16	GFE ORION	2		1	1				2	2
	Πυροσβεστικό συγκρότημα RUGGERINI RD 270 με 42 Springler									
	ΞΕΝΩΝΑΣ ΠΥΛΑΙΑΣ - ΜΗΝ									
Π.Π.17	INIM SMARTLOOP 2080/G ADDRESSABLE			146	2				26	31
Π.Κ.6	ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ IT ROOM FM200						1			2
	KENTEK SIGMA XT		Μία (1) φιάλη FM200 16Kg							
Π.Κ.7	ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ ΗΜ ΠΙΝΑΚΩΝ									
	INIM SMARTLINE 4EXT		Δύο (2) φιάλες CO2 50Kg							
Π.Κ.8	ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ ΦΙΑΛΩΝ O2									
	INIM SMARTLINE 4EXT		Μία (1) φιάλη CO2 40Kg							
	Δίδυμο πυροσβεστικό συγκρότημα 30m3/h									
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΣΥΝΟΛΟ				175	4	0	2	0	31	40
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				485	34	5	5	1	64	74