

## **ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ**

Οι παρούσες τεχνικές προδιαγραφές αφορούν την προμήθεια πυροσβεστικών ειδών για την κάλυψη των αναγκών του Α.Ν.Θ. "ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ" και της Μονάδος Ημερήσια Νοσηλείας "Νίκος Κούρκουλος". Τα προσφερόμενα είδη θα είναι σύμφωνα με τις κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές:

### **1. Είκοσι (20) πυροσβεστήρες 6Kg ABC σκόνης**

Οι πυροσβεστήρες θα είναι σκόνης ABC και για ηλεκτρικό ρεύμα έως 1000V, με ελάχιστη κατασβεστική ικανότητα 21A, 113B, C. Οι τεχνικές προδιαγραφές των πυροσβεστήρων θα είναι σύμφωνες με :

- την ΚΥΑ 618/43/2005 Υπουργείων Ανάπτυξης – Δημ. Ταξης
- την ΚΥΑ 17230/671/2005 Υπουργείων Ανάπτυξης – Δημ. Ταξης
- την Αποφ 50292/3549/2008 Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών
- Οι προσφερόμενοι πυροσβεστήρες οφείλουν να είναι έτους κατασκευής 2022 ή 2023

Όλα τα προϊόντα θα πρέπει να διαθέτουν τα απαραίτητα πιστοποιητικά, συνοδευόμενα από πιστοποίηση διασφάλισης ποιότητας. Τα εξαρτήματα των πυροσβεστήρων θα είναι τα ακόλουθα:

Κλείστρο, μανόμετρο, δοχείο, σιφόνι, περόνη, ασφάλεια τύπου πείρου.

### **2. Εκατό πενήντα (150) φωσφοριζέ πινακίδες σήμανσης πυροσβεστήρων, σύμφωνη με τα πρότυπα ISO 7010, 16069 και 3864**

**Το υλικό κατασκευής θα είναι από PVC με διαστάσεις περίπου 21cm\*21cm**

### **3. Εκατό (100) επιτοίχιες μεταλλικές βάσεις υψηλής αντοχής για φορητό πυροσβεστήρα 6Kg/ 6lt**

Η προσφορά περιλαμβάνει την παράδοση των ειδών στο Νοσοκομείο. Θα κατατεθεί συνολική οικονομική προσφορά ανά είδος και τεμάχιο. Να κατατεθεί δείγμα ή τεχνικό φυλλάδιο για κάθε είδος.