



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
4^η Δ.Υ.Π.Ε. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
**ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ»**
Αλ. Συμεωνίδη αρ. 2
Τ.Κ. 54639

Θεσσαλονίκη 16.03.2023

A/A: 415

ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Άννα Ναλμπάντη
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2310 898886

ΘΕΜΑ: Εκδήλωση ενδιαφέροντος – Κατάθεση οικονομικής προσφοράς.
ΣΧΕΤ.: Το σχετικό αίτημα μας ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ του Νοσοκομείου μας γνωρίζουμε ότι το νοσοκομείο μας ενδιαφέρεται για την προμήθεια:

Λάμπες LED T8,10W, 220/240V, Φ26x600mm Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΑΣΗΣ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖ.ΣΤΑ ΔΥΟ ΑΚΡΑ ΤΗΣ ΛΥΧΝΙΑΣ (Η ΦΑΣΗ ΣΤΟ ΈΝΑ ΑΚΡΟ ΚΑΙ Ο ΟΥΔΕΤΕΡΟΣ ΣΤΟ ΆΛΛΟ ΑΚΡΟ ΤΕΜ.500

Ρεύμα Τροφοδοσίας : 230 V AC

Ισχύς (W) : 10 W ή μικρότερης 9W

Τύπος Λαμπτήρα : T8

Ντούι Λαμπτήρα : G13

Χρωματισμός Λαμπτήρα : 4000K

Απόδοση σε Lumen (lm) : τουλάχιστον 800lm

Μοίρες Απόδοσης Φωτισμού : >270

Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI) Ra >=80

Διάρκεια Ζωής : τουλάχιστον 25.000h

Ενδείξεις Πιστοποιητικών: CE και ROHS

Ενεργειακή Κλάση : τουλάχιστον A+

Διαστάσεις : μήκος: 600 mm διάμετρος περίπου 26mm

Σημείωση : να είναι κατάλληλες για να αντικαταστήσουν λυχνίες
φθορισμού T8/18W/ Φ26mm x 600mm

Εγγύηση: 2 έτη

Εάν ενδιαφέρεσθε, παρακαλούμε να μας στείλετε γραπτή οικονομική προσφορά καθώς και φορολογική-ασφαλιστική ενημερότητα και αντίγραφο ποινικού μητρώου στο email: ereyna.agoras@theagenio.gov.gr, έως τις **17-03-2023**.

Ο τρόπος πληρωμής να διευκρινίζεται στην προσφορά ότι θα είναι επί πιστώσει

Παρακαλώ πολύ η παράδοση των υλικών στις αποθήκες του νοσοκομείου.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με την πιο πάνω προμήθεια μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλ. 2310-898865, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο Διοικητικός- Οικονομικός
Διευθυντής

Η συντάκτρια

Άννα Ναλμπάντη

ΦΡΥΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ