

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Οι παρούσες τεχνικές προδιαγραφές αφορούν την προμήθεια πέντε (5) πλήρη πυροσβεστικών σταθμών εργαλείων και επτά (7) πλήρη ενισχυμένων πυροσβεστικών σταθμών εργαλείων με αυτόνομη αναπνευστική συσκευή 6lt, πλήρως εναρμονισμένα με το ΦΕΚ 2434/Β/2014, σύμφωνα με τις κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές:

Α. Πυροσβεστικός Σταθμός Εργαλείων Πλήρης, σύμφωνα με το ΦΕΚ 2434/Β'/12.09.2014, με τουλάχιστον τέσσερα (4) γατζάκια στήριξης εργαλείων.

ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΕΝΤΕ (5)

Διαστάσεις: (ύψος x πλάτος x βάθος): 700 x 630 x 180 mm

Περιέχει :

- Ένα (1) Λοστό
- Ένα (1) Τσεκούρι
- Ένα (1) Φτυάρι σπαστό
- Μία (1) Αξίνα – Κασμά
- Ένα (1) Σκεπάρνι
- Μία (1) αντιπυρική κουβέρτα ενδεικτικών διαστάσεων 2000mmx1600mm κατά DIN 14155 ή αντίστοιχο
- Δύο (2) φορητούς Φακούς
- Δύο (2) προστατευτικά κράνη κατασκευασμένα σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 397
- Δύο (2) ατομικές προσωπίδες με φίλτρο κατασκευασμένες σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 136
- Ο κάθε σταθμός εργαλείων θα φέρει κλειδαριά με δύο διαθέσιμα κλειδιά.

Με κάθε πυροσβεστικό σταθμό θα παραδίδεται και ένα πυροσβεστικό κουτί – κλειδοθήκη με τζάμι και πίστρο για σπάσιμο σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, με δύο κλειδιά. Χρώμα κόκκινο. Θα φέρει και πλαστικοποιημένο αυτοκόλλητο με λειτουργίες χρήσης

B. Πυροσβεστικός Σταθμός Εργαλείων Πλήρης ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΣ, σύμφωνα με το ΦΕΚ 2434/Β'/12.09.2014, με τουλάχιστον τέσσερα (4) γατζάκια στήριξης εργαλείων. ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΠΤΑ (7)

Διαστάσεις: (ύψος x πλάτος x βάθος): 800 x 730 x 350 mm

Περιέχει :

- Ένα (1) Λοστό
- Ένα (1) Τσεκούρι
- Ένα (1) Φτυάρι σπαστό
- Μία (1) Αξίνα – Κασμά
- Ένα (1) Σκεπάρνι
- Μία (1) αντιπυρική κουβέρτα ενδεικτικών διαστάσεων 2000mmx1600mm κατά DIN 14155 ή αντίστοιχο
- Δύο (2) φορητούς Φακούς
- Δύο (2) προστατευτικά κράνη κατασκευασμένα σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 397
- Δύο (2) ατομικές προσωπίδες με φίλτρο κατασκευασμένες σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 136
- **Μία (1) Διπλή Αναπνευστική Συσκευή Πυροσβέστη 6Lt.** Πλήρη αναπνευστική συσκευή (απόλυτα σύμφωνη με το ΦΕΚ 2434/Β/2014, άρθρο 11, παρ.Β2). Ανοιχτού κυκλώματος ελάχιστης χωρητικότητας/πίεσης 6l/300Bar, κατασκευασμένη κατά ΕΛΟΤ EN-137, με διάταξη για δεύτερη παροχή (εφεδρικός αεροπνεύμονας, προσωπίδα και σωλήνας ελάχιστου μήκους 2m) των οποίων η ηχητική προειδοποίηση παρέχει συνεχή ηχητική σήμανση όταν ενεργοποιείται, οι προσωπίδες είναι θετικής πίεσης, πανοραμικές, ολόκληρου προσώπου, με ιμάντα ανάρτησης, διαθέτουν κεφαλοδέματα καθώς και φωνητική μεμβράνη και παραδίδονται εντός κατάλληλης υφασμάτινης θήκης που κλείνει για προστασία από σκόνη, ρύπους κτλ.
- Ο κάθε σταθμός εργαλείων θα φέρει κλειδαριά με δύο διαθέσιμα κλειδιά.

Με κάθε πυροσβεστικό σταθμό θα παραδίδεται και ένα πυροσβεστικό κουτί – κλειδοθήκη με τζάμι και πύργο για σπάσιμο σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης,

με δύο κλειδιά. Χρώμα κόκκινο. Θα φέρει και πλαστικοποιημένο αυτοκόλλητο με λειτουργίες χρήσης

Γ. ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 25mm*25mm. ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ (21)

Δ. Πυροσβεστικό κουτί – κλειδοθήκη με τζάμι και πύργο για σπάσιμο σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, με δύο κλειδιά. Χρώμα κόκκινο. Κλειδαριά για κλειδοθήκη με δύο διαθέσιμα κλειδιά. πλαστικοποιημένο αυτοκόλλητο με λειτουργίες χρήσης. ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΝΝΕΑ (9)