



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
4^η Δ.Υ.Π.Ε. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ»
Αλ. Συμεωνίδη αρ. 2
Τ.Κ. 546 39

Θεσσαλονίκη, 15.1.2025
Α/Α:24

ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Β.ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2310 898398

Προς :
Όπως ο πίνακας διανομής

ΘΕΜΑ: Εκδήλωση ενδιαφέροντος-Κατάθεση οικονομικής προσφοράς.

ΣΧΕΤ.: Το σχετικό αίτημα του Φαρμακείου του Νοσοκομείου.

Σας γνωρίζουμε ότι το νοσοκομείο μας ενδιαφέρεται για την προμήθεια:

**Αντλία οινόπνεύματος 96° από βαρέλια χωρητικότητας 210L, βάθους
εμβάπτισης 1μ σε μπετόνια των 25l**

**Απαραίτητα για την διαχείριση του οινόπνεύματος. Να πληροί τις
προδιαγραφές για εύφλεκτα υλικά Τεμ.1
Επισυνάπτονται τεχνικές προδιαγραφές**

Εάν ενδιαφέρεσθε, παρακαλούμε να μας στείλετε γραπτή οικονομική
προσφορά στο **email:v.grammatika@theagenio.gov.gr**, έως 17-1-2025, η
οποία να συνοδεύεται με τις τιμές του Παρατηρητηρίου Τιμών.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με την πιο πάνω
προμήθεια μπορείτε να απευθύνεστε στην Δ/ντρια του Φαρμακείου στο τηλ.
2310 – 898271, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η Διοικητική-Οικονομική
Διευθύντρια

Πιρπιρή Ζωή

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

email

1. ION PLUS
info@ionplus.gr

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΑΡΕΛΑΝΤΙΑΣ ΚΑΤΤΑΛΗΛΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΛΚΟΟΛΗΣ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ATEX

Να είναι κατάλληλη για μεταφορά αλκοόλης

Να αποτελείται από ηλεκτροκινητήρα με προστασία Ex-proof

Ο ηλεκτροκινητήρας να είναι 230 Volt-400 Watt- 50/60 Hz, με Κλάση προστασίας Protection type II 2G Ex de IIA T6, IP 54,

Να διαθέτει προστασία από υπερφόρτωση με ενσωματωμένη προστασία από χαμηλή Τάση

Να διαθέτει Πιστοποίηση ελέγχου τύπου EC Bureau Veritas EPS 17 ATEX 1 088 X IECEx , Πιστοποιητικό συμμόρφωσης IECEx EPS 17.0045X

Η Παροχή της να είναι έως 82 l/min

Να διαθέτει Μανομετρικό: Έως 9 m

Να είναι κατάλληλη για Ιξώδες: Έως 400 cp και Ειδικό βάρος: Έως 1,3

Ο σωλήνας αντλίας να είναι από SS316Ti και μήκους 1000mm και

Διαμέτρου Φ41m, seal-less design (χωρίς μηχ/κο στυπιοθλίπτη), άξονα

από SS316, με φτερωτή (axial flow rotor) από ECTFE, με σπείρωμα 1¼" για σύνδεσμο ATEX, με

Πιστοποιητικό τύπου EC ZELM 09 ATEX 0424 X Ex II ½ G

Να φέρει 1 Πιστόλι πλήρωσης 1" από επινικελωμένο ορείχαλκο και στεγανά από PTFE το οποίο να είναι κατάλληλο για εύφλεκτα υγρά

Να έχει καλώδιο γείωσης μήκους 3 μέτρων.

Προϋπολογιστική τιμή : 3.400 ευρώ + ΦΠΑ