



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
4<sup>η</sup> Δ.Υ.Π.Ε. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ  
ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ»  
Αλ. Συμεωνίδη αρ. 2  
Τ.Κ. 54639

Θεσσαλονίκη 10.01.2025

A/A : 26

ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ  
ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Άννα Ναλμπάντη  
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2310 898886  
email : [Ereyna.agoras@theagenio.gov.gr](mailto:Ereyna.agoras@theagenio.gov.gr)

**ΘΕΜΑ:** Εκδήλωση ενδιαφέροντος - Κατάθεση οικονομικής προσφοράς.

**ΣΧΕΤ.:** Το σχετικό αίτημα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου

Σας γνωρίζουμε ότι το νοσοκομείο μας ενδιαφέρεται για:

**Προμήθεια εναλλάκτη ατμού – νερού για Boiler ZNX3 Τεμ.1  
Σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες τεχνικές Προδιαγραφές**

**Ο τρόπος πληρωμής να διευκρινίζεται στην προσφορά ότι θα είναι επί πιστώσει.**

Εάν ενδιαφέρεσθε, παρακαλούμε να μας στείλετε γραπτή οικονομική προσφορά καθώς και φορολογική-ασφαλιστική ενημερότητα και αντίγραφο ποινικού μητρώου στο email: [ereyna.agoras@theagenio.gov.gr](mailto:ereyna.agoras@theagenio.gov.gr), έως τις **13-01-2025**.

**Σε περίπτωση μη ενδιαφέροντος παρακαλώ αποστείλετε αρνητική απάντηση!**

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με την πιο πάνω προμήθεια μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλ. 2310 - 898892, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-  
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Η Συντάκτρια

Ναλμπάντη Άννα

ΠΙΡΠΙΡΗ ΖΩΗ

## **ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

Ο ανάδοχος θα αναλάβει την κατασκευή ενός στοιχείου εναλλάκτη ατμού – νερού (σερπαντίνα) από το Boiler No.3 των ζεστών νερών χρήσης.

Η σερπαντίνα θα κατασκευαστεί από χαλυβδοσωλήνα άνευ ραφής διατομής ¾” και θα είναι ίδιας θερμομαντικής επιφάνειας με την υφιστάμενη κατάσταση.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι η υπάρχουσα σερπαντίνα αποτελείται από 6 φουρκέτες συνολικού μήκους 2500mm και 7 φουρκέτες μήκους 2400 mm, όλες μορφοποιημένες σε σχήμα “U”, οι οποίες τροφοδοτούνται από κοινό συλλέκτη παροχής ατμού.

Ο ανάδοχος θα χρησιμοποιήσει το υφιστάμενο καπάκι του boiler, αφού προηγουμένα κατασκευάσει νέο στεγανοποιητικό παρέμβυσμα. Ο εναλλάκτης θα παραδοθεί έτοιμος για τοποθέτηση. Στις υποχρεώσεις του αναδόχου περιλαμβάνεται και η παράδοση παρεμβύσματος από φύλλο γραφιτούχου περμανίτη, ελεύθερο αμιάντου, για θερμοκρασίες έως 350 °C κατάλληλο για δίκτυα ατμού (ενδεικτικός τύπος DONIT GRAFILIT SP).

Η προμήθεια θα περιλαμβάνει την παραλαβή του παλαιού και την παράδοση του καινούργιου στο λεβητοστάσιο του Νοσοκομείου.

Η μέγιστη πίεση παροχής ατμού είναι 8 Bar.

Στην προμήθεια δεν περιλαμβάνεται η αφαίρεση και η επανατοποθέτηση του εναλλάκτη στο boiler.