



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
4^η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
**ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ»**
Αλ. Συμεωνίδη αρ. 2
Τ.Κ. 54639

Θεσσαλονίκη 09.01.2025

A/A : 20

ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Άννα Ναλμπάντη
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2310 898886

ΘΕΜΑ: Εκδήλωση ενδιαφέροντος - Κατάθεση οικονομικής προσφοράς.

ΣΧΕΤ.: Το σχετικό αίτημα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου Σας γνωρίζουμε ότι το νοσοκομείο μας ενδιαφέρεται για:

Συντήρηση – ρύθμιση δύο καυστήρων του Νοσοκομείου σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες τεχνικές προδιαγραφές

Ο τρόπος πληρωμής να διευκρινίζεται στην προσφορά ότι θα είναι επί πιστώσει.

Εάν ενδιαφέρεσθε, παρακαλούμε να μας στείλετε γραπτή οικονομική προσφορά καθώς και φορολογική-ασφαλιστική ενημερότητα και αντίγραφο ποινικού μητρώου στο email: ereyna.agoras@theagenio.gov.gr, έως τις **13-01-2025**.

. Σε περίπτωση μη ενδιαφέροντος παρακαλώ αποστείλετε αρνητική απάντηση!

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με την πιο πάνω προμήθεια μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλ. 2310 - 898892, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Η Συντάκτρια

Ναλμπάντη Άννα

ΠΙΡΠΙΡΗ ΖΩΗ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ Α.Ν.Θ. ΘΕΑΓΕΝΕΙΟΥ

Οι εργασίες συντήρησης – ρύθμισης καυστήρων περιλαμβάνουν τους ακόλουθους δύο (2) καυστήρες του νοσοκομείου:

Λεβητοστάσιο Νοσοκομείου:

1. No 1 Λέβητας 4.000kg/h
Καυστήρας RIELLO GAS 9P/M
2. No 3 Λέβητας 2.000kg/h
Καυστήρας RIELLO RS 130 GAS

Η συντήρηση - ρύθμιση θα γίνει σύμφωνα με το ΦΕΚ 2654/9-11-11 από άτομο που κατέχει την κατάλληλη άδεια, η οποία πρέπει να κατατεθεί. Η συντήρηση θα περιλαμβάνει καθαρισμό και ρυθμίσεις των καυστήρων καθώς και έλεγχο καλής λειτουργίας του συστήματος καυστήρα – λέβητα – καπνοδόχου. Θα γίνει σύμφωνα με τους κανονισμούς και τα πρότυπα του κατασκευαστή ώστε ο λέβητας να λειτουργεί με απόλυτη ασφάλεια.

Για την μέτρηση των παραμέτρων πρέπει να χρησιμοποιηθεί κατάλληλος ηλεκτρονικός αναλυτής που περιέχει αισθητήρες αερίων σύμφωνα με το ΦΕΚ 2654/09.11.2011. Η αξιοπιστία μέτρησης των ηλεκτρονικών αναλυτών θα πρέπει υποχρεωτικά να ελέγχεται ανά έτος είτε από την αντιπροσωπεία πώλησης του αναλυτή, είτε από αρμόδια εργαστήρια διακρίβωσης. Ο ετήσιος έλεγχος θα αποδεικνύεται από τιμολόγιο ή βεβαίωση της αντιπροσωπείας ή του εργαστηρίου που θα καταθέσει ο ανάδοχος.

Μετά από τη συντήρηση - ρύθμιση, ο συντηρητής υποχρεούται να συμπληρώσει με επιμέλεια, ακρίβεια και πληρότητα και να υπογράψει το φύλλο συντήρησης, κατά το πρότυπο του συνημμένου στο ΦΕΚ 2654/9-11-11 (Παράρτημα 1) και να το παραδώσει (το πρωτότυπο) στον υπεύθυνο της εγκατάστασης. Ο συντηρητής υποχρεούται στο φύλλο συντήρησης να αναφέρει ενδεχόμενα προβλήματα, δυσλειτουργίες ή ελλείψεις που επηρεάζουν την αποδοτική και ασφαλή λειτουργία του συστήματος καυστήρα – λέβητα – καπνοδόχου (συμπεριλαμβανομένων και προβλημάτων ή ελλείψεων στο χώρο του λεβητοστασίου). Προτείνει επίσης γραπτώς, ενδεδειγμένες κατά την άποψή του λύσεις, στον υπεύθυνο της εγκατάστασης.

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα καταθέσουν συνολική οικονομική προσφορά.